フラマシステム　不燃管（鋳鉄管・耐火二層管など）丸穴　防火区画処理方法

《衛生などで使用する金属管や医療銅管の場合》

Q1．不燃管は1mを確保

*壁の左右それぞれ壁面から水平方向に1m
*床の上下それぞれ床面から垂直方向に1m

出来る

建築基準法施行令による措置

①建築施行令
②認定工法
③その他

施工法①

モルタルor不燃物(ロックウール等)による埋め戻し

※特定共同住宅の共住区画にも対応！

フラマ不燃パテ
不燃認定番号：NM-3913
壁・床の厚みに埋め戻す

フラマ不燃パテ10kg箱入り

フラマ不燃パテ1kg袋入り

1mは確保しているが、不燃性でない
被覆材（断熱・遮音）を使用したい

*被覆材条件あり
（確認願います）

出来ない

国土交通大臣認定工法による措置

*使用条件あり

Q2．不燃管の規格は？

鋼管で外径φ34以下
銅管・ステンレス管で外径φ38以下

該当する

施工法②

ＪＥＴ壁工法	ＪＥＴ床工法
PS060WL-0825	PS060FL-0846
*RC･ALC･中空壁対応壁厚75㎜以上	*RC床対応　床厚100㎜以上
*開口サイズ：φ210以下	*開口サイズ：φ210以下
*占積率：51.7%以下	*占積率：53.6%以下

ＪＥＴパテ600ｇ袋入れ

該当しない

*施工法②の使用条件に合わない
*施工法②に該当しているが**共住区画が必要**

施工法③

該当する他の認定・評定工法を探す